



CERT

DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DW-8501CS0357

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	POLOPLAST GmbH Kirmachstraße 17, D-87640 Ebenhofen
Distributor <i>Vertreiber</i>	POLOPLAST GmbH Kirmachstraße 17, D-87640 Ebenhofen
Product Category <i>Produktart</i>	installation systems and system joints: drinking water installation system (8501)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	drinking water installation system consisting of welding connectors made of plastic (PP-R), type S-KK and pipes made of plastic (PP-R)
Model <i>Modell</i>	POLO-ECOSAN
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	type testing: 121878/16 from 17.10.2017 (SKZ) KTW testing: KR 239/16 from 18.01.2017 (TZW) hygienic testing: W-225585e-13-SI from 23.01.2013 (WHY)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW W 534-(P) (01.07.2015) DVGW CERT ZP 8500 (09.03.2017) UBA METALLE (15.03.2017) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)

Date of Expiry / File No. 17.10.2022 / 14-0464-WNE
Ablaufdatum / Aktenzeichen

25.10.2017 Fk A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

A-2/2

DW-8501CS0357

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Remarks Bemerkungen
POLO-ECOSAN	diameter: 20,0 x 3,40 mm	
POLO-ECOSAN	diameter: 25,0 x 4,20 mm	
POLO-ECOSAN	diameter: 32,0 x 5,40 mm	
POLO-ECOSAN	diameter: 40,0 x 6,70 mm	
POLO-ECOSAN	diameter: 50,0 x 8,30 mm	
POLO-ECOSAN	diameter: 63,0 x 10,50 mm	

certified Components

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe

Registr. No. Registr.-Nr.	Component Bauteil (Produktart)	Model/Type Modell/Typ	Manufacturer Hersteller
DW-8317CS0358	PP-R, SDR 6	POLO-ECOSAN/POLO-ECOSAN	POLOPLAST GmbH

